

GEERT BOURGEOIS

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND

Vraag nr. 50
van 21 oktober 2010
van **SABINE POLEYN**

Gebouwen Vlaamse overheid - Stookolietanks

Het buitengebruikstellen van de stookolietank moet verplicht gebeuren volgens art. 6.5.5.5. -art. 5.17.2.12. - art. 5.17.3.20 van Vlarem II onder toezicht van een erkend technicus. Als een stookolietank niet meer gebruikt noch gekeurd wordt, moet hij - volgens de Vlarem II-wetgeving – binnen de zes maand door een erkend technicus geneutraliseerd worden.

1. Hoeveel gebouwen van de Vlaamse overheid worden verwarmd met stookolie? Hoeveel met aardgas? Hoeveel met andere brandstoffen?
2. Beschikken alle stookolietanks die in gebruik zijn over het juiste keuringsbewijs?
3. In hoeveel gebouwen is de stookolietank niet meer in gebruik?
4. Hoeveel daarvan werden reeds geneutraliseerd?
5. Hoeveel moeten nog geneutraliseerd worden?
6. Welke procedure hanteert de minister voor de Vlaamse overheidsgebouwen? En op de gebouwen van de Vlaamse EVA's?

GEERT BOURGEOIS

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN DE VLAAMSE RAND

ANTWOORD op vraag nr. 50 van 21 oktober 2010

van **SABINE POLEYN**

1. Om een overzicht te geven van gebouwen van de Vlaamse overheid die verwarmd worden met stookolietanks, is het noodzakelijk om alle gebouwen waar Vlaamse ambtenaren in gehuisvest zijn, te inventariseren.

Mijn administratie voert op dit moment een nulmeting uit. In deze nulmeting bevraagt mijn administratie de entiteiten van de Diensten Vlaamse overheid over energieaspecten zoals stookolie-, aardgasgebruik en gebruik van hernieuwbare energie.

Ik verwacht in het vroege voorjaar van 2011 de resultaten van deze nulmeting.

In afwachting kan ik u wel medelen dat van de 49 gebouwen waarvan het Agentschap Facilitair Management (AFM) de verwarmingsfactuur apart betaalt er 4 verwarmd worden met stookolie, 40 met aardgas en 5 met elektriciteit.

2. Uiteraard beschikken de stookolietanks van deze 4 gebouwen over een keuringsbewijs.
- 3-4-5. Van 3 gebouwen is de stookolietank niet meer in gebruik. Deze zijn geneutraliseerd
6. Voor het neutraliseren van de stookolietanks heeft het AFM een raamcontract afgesloten. Het staat de entiteiten vrij om hiervan af te nemen.